


FICHA TÉCNICA
MURETE DOBLE PARA SERVIDOR BT-02D

 DETALLE Q
 ESCALA 2 : 15

ESPECIFICACIONES

Concreto $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$
 Base para medidor: 2 piezas

Centro de carga: 2 piezas
 Altura: 3.2 metros
 Ancho: 50 cms
 Tubo PVC: 1 1/4"
 Armado de varilla: 3/8"

Base socket de 4 terminales.
 Interruptor termomagnético, 250 volts, 30A
 Tubo rígido de PVC o PAD de 1/4" (32 mm).

Alambre de cobre calibre mínimo N° 8 AWG para conexión a varilla a tierra.

Tubo (conduit) no metálico de 1/2" (12.7 mm) (para bajante a tierra.

Tubo rígido de PVC o PAD de 3/4" (19 mm).



SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
 LAS COTAS SE EXPRESAN EN
 MILÍMETROS.

ACABADO:

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: 1

NORMA DE FABRICACIÓN

N/A

NORMA CFE

BT 02-B

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Ing. Ricardo Gutiérrez Rocha		16/03/2021
VERIF.	Ing. Florencio Arreola		16/03/2021
Vo.Bo.	Ing. José Luis Rivas		16/03/2021
APROB.	Ing. Óscar Rocha		16/03/2021

TÍTULO:

Murete BT-02 B AÉREO.

N.º DE DIBUJO

Murete BT02-B
A4

MATERIAL: Concreto hidráulico.

PESO APROXIMADO: 575 Kg.

ESCALA 5/E

HOJA 1 DE 1